

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 12/_____

Иртышский с.о.
Место составления

26.02.2025 г.
Время 17:2

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Иртышского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 12 от 10.02.2025 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** КУПЕЕВ КАНАТ ТУЛЕГЕНОВИЧ - Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Иртышского района

Магзамов Адильхан Оразбаевич - Старший инженер

ОМАРОВ БЕГЕНДИК АКТАЙЕВИЧ - Инженер

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

981040001469, Коммунальное государственное учреждение «Кызылжарская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Кызылжарская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Иртышский район, Кызылжар, Бірлік (улица), 1.

5. **Период проведения проверки** 21.02.2025 - 26.02.2025

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Кызылжарская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Ответственные лица за противопожарное состояние, а именно: И.о. директора пройти обучение в соответствии с Правилами обучения работников организаций и населения мерам пожарной

			к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 9 июня 2014 года № 276.; срок устранения: 27.04.2025
2	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Обеспечить запасным комплектом ключей от всех замков дверей здания дежурный персонал на первом этаже здания. ; срок устранения: 27.04.2025
3	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработанные планы эвакуации привести в соответствие с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам. А также не соответствующие планы эвакуации разработать согласно техническому паспорту объекта.; срок устранения: 27.04.2025
4	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Места размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики обозначаются знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации.; срок устранения: 27.04.2025
5	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Руководителю объекта с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие проводить практические тренировки с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме.; срок устранения: 27.04.2025
6	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установленную систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние.; срок устранения: 27.04.2025

7	П. 45 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам, средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действий автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). А также в помещении актового зала демонтировать стену, за которой расположен эвакуационный выход ведущий на улицу к пожарной лестнице.; срок устранения: 27.04.2025
8	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Складские помещения обеспечить достаточным количеством первичных средств пожаротушения, имеющиеся первичные средства пожаротушения привести в исправное состояние. А также места размещения первичных средств пожаротушения обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации.; срок устранения: 27.04.2025
9	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Утвердить проектную документацию согласно требованиям Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". Впредь не допускать перепланировку здания.;

			срок устранения: 27.04.2025
10	П. 59 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить наличие на всех путях эвакуации имеются знаков пожарной безопасности.; срок устранения: 27.04.2025
11	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Объемные световые знаки пожарной безопасности табло "Выход", с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации привести в исправное состояние, а именно: столовая.; срок устранения: 27.04.2025
12	П. 70 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Руководителю объекта, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, обеспечить наличие следующей документации: 5) ведомости смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам; 7) инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями); 8) план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; 9) эксплуатационного журнала систем и установок пожарной автоматики по

			форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.; срок устранения: 27.04.2025
13	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении столовой, спортивного инвентаря закрепить незакрепленный электрический выключатель.; срок устранения: 27.04.2025
14	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Своевременно производить техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики.; срок устранения: 27.04.2025

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Абдиев Д.К. *Абдиев*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

М. Ибрагимов О.К. Ибрагимов

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Абдиев Д.К. *Абдиев*

«*26*» *Февраль* 20*25* г.

